



Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin
tel. +48 91 422 34 27, fax +48 91 422 19 52
mosrir@mosrir.szczecin.pl - www.mosrir.szczecin.pl

MODYFIKACJA

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn.:
„Wymiana lamp metalohalogenkowych na ledowe w Kompleksie Sportowym przy ul. Wąskiej 16 w Szczecinie”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. W Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do siwz w Części informacyjnej dodaje się zdania w brzmieniu:

„ Do realizacji przedmiotu zamówienia należy przewidzieć sprzęt w basenie 50 m np. podnośnik, w halach np. rusztowanie. W basenie 50 m brama wjazdowa ma wymiaru 1,75 m x 2,09 m. Podłoże w pomieszczeniach należy zabezpieczyć przed zniszczeniem.”

Oprawy będą montowane na niżej podanych wysokościach:

Hala – najwyższa wysokość montażu lamp 9,6 m

Sala specjalistyczna - najwyższa wysokość montażu lamp 8,35 m

Basen 50m – lampy nad plażą 14m

Basen 50m – lampy nad niecką basenu z pomostu technicznego

Basen 25m – lampy opuszcza się na linkach na plażę”.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

DYREKTOR

Wojciech Olbryś

27