



Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Władysława Szafera 7, 71-245 Szczecin
tel. +48 91 422 34 27, fax +48 91 422 19 52
mosrir@mosrir.szczecin.pl - www.mosrir.szczecin.pl

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):

PYTANIE 1

Proszę o informację co jest przedmiotem zamówienia w branży elektrycznej, w dokumentacji istnieje kilka przedmiarów i kilka planów/opisów, prosiłbym o wskazanie plików które dotyczą przedmiotu zamówienia lub stworzenia jednego przedmiaru pomocniczego. Przykładowo w przedmiarze POMARAŃCZOWA ETAP III jest wskazany kabel YAKY 5x16, jako kabel zasilający oświetlenie boiska, na rysunku IEZ3 podano kabel YKY 5x6, na tym samym przedmiarze wskazano oprawy THORna, 4 słupy 15 metrowe MABO i 2 słupy 12 metrowe MABO, a na rysunku IEZ3 i opisie wskazano użycie słupów oświetleniowych i lamp MUSCO. Proszę o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ

Przedmiar zgodnie z rozdziałem X pkt 3 i rozdziałem XV pkt 3 ppkt 1 lit e) oraz rozdział XV pkt 12 nie są podstawą do sporządzenia wyceny przez Wykonawcę. Mają one jedynie charakter pomocniczy. Do wyceny należy przyjąć prawidłowy kabel YAKY 5x16 m kw. Do wyceny opraw i słupów projektant wskazał oprawy firmy THORN i słupy firmy MABO jednakże zgodnie z rozdziałem XV pkt 6 siwz podane w dokumentacji nazwy własne są przykładowe, Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważne.

DYREKTOR

Wojciech Ollryś