

MODYFIKACJA - II

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul. Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Na planszy rysunek nr 3a w teczce: „Rysunki zamienne i uzupełniające” – branża architektura pokazano lokalizację krzewów. W związku z brakiem oznaczeń poszczególnych rodzajów, zgodnie z opisem na planszy w uzupełnieniu Zamawiający podaje oznaczenia symbolami literowymi:
Nr A - 10 szt jałowiec sabiński *juniperus sabina*
Nr B 10 szt jałowiec skalny *juniperus scopulorum blu arrow*
Nr C 10 szt forsycja odmiana maluch – *forsythia*
Nr D 70 szt Trzmielina Fortune'a 'Emerald Gold' *Euonymus fortunei 'Emerald Gold'*
Nr E 100 szt Tawuła *spiraea little princes*
Nr F 100 szt Irga płoząca I szwedzka 'Coral Beauty' *Cotoneaster suecicus 'Coral Beauty'*
2. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie elementów prefabrykowanych jako zastępstwo konstrukcji żelbetowych wylewanych.
3. Załączniki do niniejszej modyfikacji stanowią rysunki nr 7; tj. 7/1;7/2; 7/3
4. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji wody w budynku szatniowym (prowadzonej pod stropem i w ścianach z rur PP zamiast PEX.
5. W wymaganiach dotyczących trawy syntetycznej Zamawiający wyraża zgodę na odstępstwo w stosunku do koloru: zielony dwukolorowa lub trzykolorowa przy zachowaniu linii białych.

Ilekroć w SIWZ występuje **data 24 sierpnia 2018 r. zastępuje się ją datą 31 sierpień 2018 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

DYREKTOR
Wojciech Ollryś