

MODYFIKACJA – VI

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa zespołu boisk sportowych wraz z budynkiem szatniowo-socjalnym przy ul. Bandurskiego /Kresowa w Szczecinie**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- 1) w załączniku nr 8 do siwz -wytyczne dotyczące trawy w pkt 2 – wytyczne dotyczące nawierzchni z trawy sztucznej w wariantcie I w lit. c) przekrój włókna po przecinku dodaje się „ lub o profilu diamentu z rdzeniem”;
- 2) uszczegółowienie dokumentacji w zakresie ścianek składanych:
Ścianki składane- zamknięcie 4 otworów 220 x 305 cm, z parkowaniem bocznym (system dwupunktowy) zgodnie z rysunkiem na rzucie. Moduły poruszające się po szynie - szyna mocowana do boku podciągu i ściany. Moduły zestawiane ze sobą za pomocą listew pióro-wpust z systemem uszczelek dociskowych i ślizgowych.
Moduły pełne grubości ok.10 cm, wykończenie z płyty MDF wykończonej płytą laminowaną jednobarwną. Izolacyjność akustyczna ok. 36 dB;
- 3) zestawienie drzew do wycinki stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji;
- 4) parametry wykładziny dywanowej: (może być płytka lub rulon) wykończona systemową listwą przyścienną PCV z naklejoną wykładziną (o tych samych parametrach) wys. listwy min 4,0 cm o parametrach:
gramatura od 450 - 650 g/m²
klasa użytkowa 32
klasa palności wg EN-13501-1
Bfl-s1 lub Cfl-s1

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.



DYREKTOR
Wojciech Ollbryś

