

## MODYFIKACJA - V

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „**Budowa zespołu boisk na ul. Bandurskiego w Szczecinie**”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. do dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 6 dodaje się:
  - a) opis instalacji wewnętrznych wod-kan i c.o.,
  - b) Rys. 3 – rzut piętra w budynku szatniowym,
  - c) biały montaż w budynku socjalnym: umywalki w szatniach zawodników 40 x 55- 60 cm, w pozostałych zespołach sanitarnych umywalki 40 x 50 cm; Zlewozmywaki wpuszczane w blat, za wyjątkiem zlewozmywaków w pomieszczeniach porządkowych, które wykonać na niezależnym stelażu,
  - d) dodaje się schemat E 10
  - e) dodaje się opis instalacji ochrony odgromowej – instalacje uziemiające „Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziomy wykonać z pręta FeZn  $\Phi$ 8mm - siatka 20x20m. Przewody odprowadzające z pręta FeZn  $\Phi$ 8mm (stal cynkowana ogniowo) łączyć poprzez zaciski fundamentowe z wyprowadzeniami od uziomu fundamentowego. Metalowe rury spustowe rynien łączyć z przewodami odprowadzającymi min. 30 cm nad poziomem gruntu. W rozdzielnicy głównej zamontować ochronniki przepięć klasy B+C np. prod. DEHN Wprowadzone do budynku metalowe instalacje oraz listwę PE rozdzielnicy głównej łączyć z główną szyną wyrównawczą przewodem LgY25mm.”
2. w siwz w rozdziale V skreśla się pkt 2 ppkt 2 lit. a),

**Ilkroć w siwz występuje data 22 marzec 2019 r. zastępuje się ją datą 27 marzec 2019 r.**

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmienione.

DYREKTOR  
Wojciech Olbryś