

MODYFIKACJA III

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej - siwz) w postępowaniu pn.: „Wykonanie robót projektowo-budowlanych dla zadania pn. „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap III w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020” – w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej siwz):

1 W załączniku nr 6 do siwz „PFU”, skreśla się zapisy dotyczące:

- 1) Instalacji o mocy 99,68 kW z wydzielonymi dwunastoma podsystemami i dwunastoma falownikami. Należy przyjąć dwie instalacje o mocy 49-50 kW zgodnie z siwz.
- 2) Rozmieszczenia modułów na czterech dachach. Należy przyjąć rozmieszczenie modułów na dwóch dachach.
- 3) Wykonania ekspertyzy konstrukcyjnej.
- 4) Wykonania modułów fotowoltaicznych w technologii polikrystalicznej i dodaje zapis w brzmieniu: „- panele powinny być wykonane w technologii polikrystalicznej lub monokrystalicznej, zamontowane na lekkiej ramie np. aluminiowej”
- 5) „Zamawiający zastrzega sobie prawo do przebadania wybiórczo ok. 5% paneli fotowoltaicznych w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. W przypadku zlecenia takich badań będą one wykonane w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy.”

2. W załączniku nr 4 do siwz „wzór umowy” w § 18 w ust. 1:

- 1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) gdy Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, zaprzestał realizacji prac projektowych lub robót budowlanych i przerwa ta trwa dłużej niż 21 dni;

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część siwz. Pozostałe zapisy siwz pozostają niezmiennione.


p. o. DYREKTOR
Marek Gąsior