

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - II

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami w celu wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) w postępowaniu pn.: „Budowa kompleksu boisk sportowych z tymczasowym zapleczem kontenerowym i tymczasową halą pneumatyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 10/2 przy ul. Arkońskiej w Szczecinie”

### **PYTANIE 33**

W związku z budową hali pneumatycznej wnosimy zmianę niżej wymienionych dokumentów dotyczących trawy syntetycznej :

1. Atest PZH na nawierzchnię sztuczną trawę dla obiektów zewnętrznych oraz hal pneumatycznych lub obiektów zamkniętych
2. Atest PZH na wypełnienie – granuląt EPDM dla obiektów zewnętrznych oraz hal pneumatycznych lub obiektów wewnętrznych oraz o dołączenie niżej podanego badania :
  1. Sprawozdanie z badań na zawartość metali ciężkich oraz wielopierścieniowych węglowodanów aromatyzowanych (WWA) potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) 1907/2006 REACH wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) nie starsze niż 6 miesiące. Badania musi jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych oraz hal pneumatycznych lub obiektów wewnętrznych

### **ODPOWIEDŹ**

Zgodnie z modyfikacją

### **PYTANIE 34**

Zamawiający w dokumencie MODYFIKACJA II (brak daty) w punkcie 5 przedstawił zestaw dokumentów na potwierdzenie jakości dostarczonej hali pneumatycznej.

Zamawiający słusznie wskazał zestaw wymaganych dokumentów. Jednakże termin ich prezentacji jest niedopuszczalny i szkodliwy. Wydaje się, iż skala skomplikowania i względy bezpieczeństwa dla hali pneumatycznej są dalece istotniejsze niż nawierzchnie sportowe. Wszyscy wiodący producenci hal pneumatycznych tak w Polsce jak i na świecie posiadają odpowiednie dokumenty dla produkowanych zadaszeń. Każdy więc może dostarczyć na żądanie (podobnie jak sztuczną trawę) ww zestaw dokumentów na etapie przetargu. Pozwoli

to oddzielić zamawiającemu prawdziwych producentów od pseudoproducentów oferujących podejrzane produkty z Rumuni, Ukrainy czy Turcji sprzedawane bez żadnych dokumentów

Wnosimy więc o modyfikację SIWZ z przedmiotowym zakresie poprzez wprowadzenie w Rozdziale V ust 3) poprzez dopisanie i żądanie niżej wymienionych dokumentów:

1. Raporty z badań laboratoryjnych wykonanych przez niezależne laboratorium kategorii naukowej A+ lub akredytowane (PCA) w zakresie materiałoznawstwa niezależne laboratorium, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych opisanych w tabeli.
2. Karty techniczne lub deklaracje potwierdzone przez producenta dla oferowanych powłok/membran potwierdzające pozostałe parametry wyszczególnione w tabeli, a nie potwierdzone raportami badań.
3. Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowane powłoki/membrany wewnętrzne i zewnętrzne spełniają wymagania normy PN-EN 13501-1 dla klasy B-s2-d0 jako materiał trudno zapalny
4. Ekspertyzę techniczną potwierdzającą bezpieczeństwo ewakuacji osób (dla liczby 50 osób) z hali pneumatycznej pomimo braku konstrukcji do awaryjnego podwieszania powłoki pneumatycznej wykonaną przez jednostkę akredytowaną (np. Instytut Techniki Budowlanej lub inny akredytowany instytut budownictwa lub pożarnictwa) lub rzeczoznawcy ds. pożarnictwa.

#### **ODPOWIEDŹ**

Zamawiający nie przewiduje zmian w tym zakresie.