ROZDZIELNICA RG1



nr obwodu			RG1/G1	RG1/G2	RG1/G3	RG1/G4	RG1/O1	RG1/O2	RG1/O3	RG1/O4	RG1/O5	RG1/O6	RG1/O7	RG1/O8	RG1/O9	RG1/O10	RG1/O11
nazwa obwodu	rozłącznik	ochronnik	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	gniazdo 230V	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie	oświetlenie
Opis odbiornika	izolacyjny	przepięć	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ogólne	ewakuacyjne	awaryjne	awaryjne
	IS-100/3	klasy C															
	In=100A																
typ przewodu	YDY 5x4mm		YDYp3,3x2,5mm	YDYp3,3x2,5mm	YDYp3,3x2,5mm	YDYp3,3x2,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp3x1,5mm	YDYp4x1,5mm	YDYp4x1,5mm	YDYp4x1,5mm
moc obwodu[kW]	$\sum$ = 6,9 kW	LgY4mm	~1,2kW	~1,2kW	~1,2kW	~1,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,1kW	~0,2kW	~0,2kW	~0,2kW

Układ sieci TN-S
Ochrona od porażeń poprzez
szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

UWAGI:
1. Rozdzielnica natynkowa BC-A-2/26 f. Moller
2. Instalacje prowadzić pod tynkiem w/g rzutów
3. MSW łączyć z zaciskiem PE przewodem LGy4mm

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG1 SKALA 1:100

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL.BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

NR RYSUNKU: E7

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANŻA: ELEKTRYKA

	PROJEKTOWAŁ :	NR UPRAWNIEŃ	DATA	PODPIS
	mgr inż. Patryk Dominiak	ZAP/0107/POOE/12	11. 2016	
	SPRAWDZIŁ :			
	mgr inż. Piotr Markowski	ZAP/0218/POOE/11	11. 2016	
	INWESTOR : Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji, ul.Szafera 7, 70-501 Szczecin			